



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области

Георгия Митирева проезд, д.1, г. Самара, 443079

Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99

E-mail: sancntr@fnsamara.ru, <http://www.63.rospotrebnadzor.ru>

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области в г. Отрадном

Первомайская ул., д.20, г. Отрадный, Самарская область, 446304

Тел. 8(84661)2-55-11; Факс: 8(84661)2-24-96

E-mail: otradnTO@fnsamara.ru <http://www.63.rospotrebnadzor.ru>

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание

**об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 19/4-05-71

ТО в г. Отрадном « 22 » мая 2024г.

(место выдачи предписания)

Мною, Гороховой Розой Сагировной, главным специалистом –экспертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области Школа - интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с. Малый Толкай» муниципального района Похвистневский Самарской области
ИНН6379002209 ОГРН 1026303315906 юридический адрес 446468, Самарская область, Похвистневский
район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32, фактический адрес: 446468, Самарская область, Похвистневский
район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: *государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской области Школа - интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с. Малый Толкай» муниципального района Похвистневский
Самарской области*

Учебный корпус

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»**

п.2.5.2 нарушена целостность покрытия пола в рекреации 1 этажа (плитка отстала от поверхности,
разрушилась), не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих
средств,

п.2.5.3 нарушена целостность покрытия стен спортивного зала (покрытие стен имеет дефекты, повреждения,
штукатурка осыпается),

п. 2.8.3, п.2.7.2 остекление окон выполнено не из цельного стекла, (имеется нарушение целостности стекла,
трещины: 2ой класс комплект, 6 класс, 8 класс, 9 класс, 10 класс, кабинет информатики, логопедический
кабинет, кабинет эмоциональной разгрузки), что не позволяет проведение чистки оконных стекол,
конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания

п.2.5.2 нарушена целостность покрытия пола (порван линолеум, плинтус не прилегает к линолеуму, щели
между плинтусом и линолеумом, 1 класс, 3 класс, 7,9 класс комплект, 6,8 класс комплект, 5 класс, 9 класс),
что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Жилой корпус

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»**

п. 2.5.2 -нарушена целостность покрытия пола в рекреации 1 этажа (мед блок: порван линолеум, плинтус не
прилегает к линолеуму, щели между плинтусом и линолеумом),

п. 2.5.3 нарушена целостность покрытия стен рекреации 1 этажа (покрытие стен имеет дефекты, трещины:
медицинский блок, перед кабинетом предрейсового осмотра),

2.5.2 нарушена целостность покрытия пола (порван линолеум, 2,3, 4,5 группы на 3 этаже, на 2 этаже игровая – мальчики, спальня 8,9 группы - мальчики)

п.3.7.2 не оборудована душевая или ванная комната на каждом этаже для мальчиков и девочек
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области Школа - интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Малый Толкай» муниципального района Похвистневский Самарской области

Учебный корпус

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

1. Восстановить целостность покрытия пола в рекреации 1 этажа, основание п.2.5.2

2. Восстановить целостность покрытия стен спортивного зала (покрытие стен имеет дефекты, повреждения, штукатурка осыпается), основание п.2.5.3

3. Заменить оконные блоки: 2ой класс комплект, 6 класс, 8 класс, 9 класс, 10 класс, кабинет информатики, логопедический кабинет, кабинет эмоциональной разгрузки), обеспечить возможность проведения проветривания, основание п. 2.8.3, п.2.7.2

4. Восстановить целостность покрытия пола (порван линолеум, плинтус не прилегает к линолеуму, щели между плинтусом и линолеумом, 1 класс, 3 класс, 7,9 класс комплект, 6,8 класс комплект, 5 класс, 9 класс), основание п.2.5.2

Жилой корпус

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

5. Восстановить целостность покрытия пола в рекреации 1 этажа (мед блок: порван линолеум, плинтус не прилегает к линолеуму, щели между плинтусом и линолеумом), основание п. 2.5.2

6. Восстановить целостность покрытия стен рекреации 1 этажа, основание п. 2.5.3

7. Восстановить целостность покрытия пола (2,3, 4,5 группы на 3 этаже, на 2 этаже игровая – мальчики, спальня 8,9 группы – мальчики), основание п. 2.5.2

8. Оборудовать душевую или ванную комнату на каждом этаже для мальчиков и девочек, основание п.3.7.2
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области Школа - интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с. Малый Толкай» муниципального района Похвистневский Самарской области

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном по адресу: 446304, г. Отрадный, ул. Первомайская, 20, а также по электронной почте: otradnTO@fnsamara.ru, тел./факс **88466122295 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**


Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


В соответствии с ч.2 ст.39 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) судебное обжалование настоящего предписания возможно только после его досудебного обжалования.

В соответствии со ст.40 Федерального закона № 248-ФЗ в досудебном порядке жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания, в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и

ли) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае несогласия с решением, принятым Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области либо Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт		Горохова Р.С.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 22 » 05 2024г.  Самойлова Т.И.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Советская, д.32



ПМ 63240041000109593794